

	2022 MWh	f CO ₂ (1) kg/kWh	Referenznutzungs- grad
Wärmeerzeugung	40.538		
Wärme aus Geothermie	38.172		
Wärme aus Heizölkessel	2.366		
Wärmeverbrauch Endkunden	34.717		
Brennstoffeinsatz (heizwertbezogen)	40.558		
Umweltwärme	38.172	0,0000	
Heizöl für Kessel	2.386	0,2664	
Referenznutzungsgrad thermisch (Heizöl)			89,0%
Referenznutzungsgrad elektrisch (Heizöl)			44,2%
Allokationsfaktor für KWK α_T	-		
Emissionsfaktor der Wärmelieferung f CO₂,WL in kg CO₂/ kWh WL		0,018	kg/kWh

Nutzungsgrad Kessel
99%
Wärmeverluste
14%

(1) Es wurden Emissionswerte nach der Emissionsberichterstattungsverordnung EBeV 2022 angesetzt

Ausgestellt am 15.11.2023

Aussteller:

Dipl.-Kfm.(Univ), Dipl.-Ing.(FH) Martin Reuter
fp-Gutachter-Nr. FW 609-388 (AGFW)
BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz & Martin Reuter GbR
Pyrbaumer Weg 9, 90592 Schwarzenbruck
Telefon: 09183 9038320, Telefax: 09183 939266
E-Mail: kontakt@bistr.de, Internet: www.bistr.de

